



РЕШЕНИЕ № РУ – 11 – ЕО/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, съгласно чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР, чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС, депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 4 от Наредбата за ЕО и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – гр. Русе (РЗИ-Русе)

РЕШИХ

**да не се извършва** екологична оценка на *Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП)* за трасе на *захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши“*, при прилагането на които няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

**Възложител:** „Проджект и Фасилити Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 200889338, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл. 47, вх. А, ет. 1

**Местоположение:** Поземлени имоти с идентификатори: 38529.126.14, 38529.700.18, 38529.700.21, 38529.199.39, 38529.199.42 и 38529.204.2 (стар номер 204002) по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе

**Характеристика на плана:**

Планът се изработва с цел утвърждаване на трасе на *захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши“*.

Трасето е с обща дължина 757 м и започва от железорешетъчен (ЖР) стълб № 9 от ВЕЛ 20 kV „Дряновец“, разположен в ПИ с идентификатор 38529.126.14 (НТП „Нива“), преминава през ПИ с идентификатор 38529.700.21 (НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“) и достига до БКТП 400kVA, разположен в ПИ с идентификатор 38529.204.2 (НТП „За друг вид производствен складов обект“).

Сервитутната ивица е с обща широчина 4 м (по 2 м от двете страни спрямо оста на кабела) по цялата дължина на трасето. Съгласно представеният регистър, общата площ на сервитута ще бъде 3030 кв.м и ще засегне части от следните имоти: 38529.126.14 (НТП „Нива“), 38529.700.18 (НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“), 38529.700.21 (НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“), 38529.199.39 (НТП „Изоставена нива“), 38529.199.42 (НТП „Изоставена нива“) и 38529.204.2 (НТП „За друг вид производствен складов обект“).

Представеният ПУП-ПП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ЕО* и е подложен на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Глава шеста, Раздел II на *ЗООС*.

Имотите, засегнати от ПУП-ПП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.) или защитени зони по смисъла на *ЗБР*. Най-близко разположената защитена зона е *BG0000231 „Беленска гора“* за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *ЗБР*, обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), отстояща на около 5861 м. Съобразно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 на *Наредбата за ОС*, устройствения план е подложен на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираните защитени зони.

Преценката, да не се извършва ЕО, се основава на следните

### МОТИВИ:

1. Представеният ПУП-ПП се изработват на основание Решение № 536 по Протокол № 48/30.07.2018 г. на Общински съвет – Бяла, област Русе, за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе за захранващ подземен електропровод към ПИ 204002, местност „Кюкарши“ по КВС на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе.
2. ПУП-ПП не е в противоречие с планове от по-висока степен.
3. Териториалният обхват на ПУП-ПП не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
4. Сервитута на кабела засяга малка част, около 85 кв.м, земеделска територия, от които 50 кв.м са с НТП „Нива“ и 25 кв.м са с НТП „Изоставена орна земя“. Останалата част от трасето е разположена в имоти, част от общинската пътна мрежа. Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни сгради на с. Копривец, отстоящи на около 1200 м от ПИ 38529.204.2 и на 462 м от ПИ 38529.126.14 (ЖР стълб № 9).
5. ПУП-ПП се разработват за конкретно инвестиционно предложение за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши“. През етапа на строителство се очаква временно незначително отрицателно въздействие върху атмосферния въздух и почвите, което ще бъде с локален характер и обратимо, без потенциал за кумулация.
6. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона *BG0000231 „Беленска гора“* за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, според която ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, поради следните мотиви:
  - Имотите, в обхвата на ПУП-ПП, не попадат в защитени зони от Екологичната мрежа *Натура 2000*, поради което не се очаква да настъпят преки негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона.
  - Представеното трасе е в близост до кариера „Копривец“, преминава през полски пътища и граничи със земеделски земи. Теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
  - Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
  - Не се очаква загуба на хранителни местообитания.
7. Не се очаква трансгранично въздействие.
8. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 2 от *Наредбата за ЕО*, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е внесена в РЗИ-Русе за изразяване на становище и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве при прилагането на ПУП-ПП.

Получено е становище с изх. № 10-37-1/26.04.2024 г. на Директора на РЗИ-Русе, съгласно което експертният съвет към инспекцията счита, че инициативата може да бъде реализирана при условия, че: „бъдат спазени нормативните изисквания на основните закони, които имат пряко отношение към изграждането на електропроводни линии, както и всички подзаконовни нормативни документи към тях, а така също и мерките за здравословни и безопасни условия на труд, както при изграждането, така и при експлоатацията.“

9. В деловодството на РИОСВ-Русе не е депозирана писмена информация от засегнатото население срещу реализацията и целите на устройствения план.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.*

*При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Русе своевременно на основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен заявения план.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.*

**АНЕЛИЯ МАЛЧЕВА-НИКОЛОВА**  
Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 21.05.2024г.

