



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – РУСЕ

Изх. № 1175.....

Русе, 28.04.2014.....

ДО  
Г-Н ХРИСТОФОР ТОМОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
“НАПОРНИ ТРЪБИ” АД  
бул. “Тутракан” № 41  
гр. Русе 7003

КОПИЕ:  
Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

*Относно: постъпило в РИОСВ–Русе уведомление с вх. № АО 2070/22.04.2014 г. за инвестиционно предложение за реконструкция на кабелно трасе средно напрежение 20 kV, чрез изграждане на нова тръбна канална мрежа, с дължина 685 м, от ОТ 10060 до ОТ 10075 на бул. “Тутракан”, гр. Русе*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОМОВ,**

Във връзка с постъпилата документация, Ви информирам за следното по отношение на:

**I. Изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ бр. 91/2002 г., ... изм. и доп. ДВ бр. 22/2014 г.):**

Инвестиционното предложение за “Реконструкция на кабелно трасе средно напрежение 20 kV, чрез изграждане на нова тръбна канална мрежа, с дължина 685 м, от ОТ 10060 до ОТ 10075 на бул. “Тутракан”, гр. Русе” **не попада** в обхвата на приложения №1 и №2 към чл. 92, т. 1 и чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС.

Във връзка с гореизложеното, реализирането на инвестиционното предложение **не подлежи** на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.


**II. Изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. ... изм. и доп. ДВ, бр. 66/2013 г.):**

Трасето на новата тръбна канална мрежа **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/1998 г. ... изм. и доп. ДВ бр. 66/2013г.) или в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Местоположението и характера на заявеното предложение не създават предпоставки за възникване на отрицателни въздействия върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони. На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) преценката на РИОСВ–Русе е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С уважение,

ДАУД ИБРЯМ  
Директор на РИОСВ-Русе



гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26

Тел: (+35982) 820 774, 820 772    Факс: (+35982) 820 779    e-mail: riosv@riosv-ruse.org    www.riosv-ruse.org